# **GIRA** Arkusz danych



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Czujnik klimatu w pomieszczeniu Standard do KNX System 70**




| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  czysta biel z połyskiem | 2004 70 | 1/5 | | 4010337130338 |
|  czysta biel matowa (lakierowana) | 2004 72 | 1/5 | | 4010337130345 |
|  antracytowy (lakierowany) | 2004 73 | 1/5 | | 4010337130352 |
|  czarny matowy (lakierowany) | 2004 74 | 1/5 | | 4010337130369 |
|  szary matowy (lakierowany) | 2004 76 | 1/5 | | 4010337130376 |

**Właściwości**

- Czujnik klimatu w pomieszczeniu ze zintegrowanym portem magistralnym.
- Wtórnik temperatury pomieszczenia dla aktora grzewczego z regulatorem.
- Wyświetlacz segmentowy: wskazanie trybu pracy (komfort, temperatura obniżenia, obniżenie nocne, Eco), stan okna, blokada obsługi, funkcja boost, tryb grzania i chłodzenia
- Jasność wyświetlacza konfigurowalna, w tym tryb dzienny i nocny.
- Zintegrowany czujnik temperatury.

Funkcje obsługi

- Przestawianie wartości zadanej.
- Zmiana trybu pracy.
- Blokada obsługi do wyboru ręcznie, automatycznie wg czasu lub przez obiekt.
- Funkcja włączania i wyłączania.
- Funkcja Boost.
- Funkcja heartbeat: sprawdzanie, czy aplikacja działa bezbłędnie.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Wtórnik regulatora

- Sterowanie aktorami grzewczymi do KNX ze zintegrowanym regulatorem.
- Zmiana trybu pracy regulatora temperatury w pomieszczeniu.
- Dostosowanie temperatury zadanej regulatora temperatury w pomieszczeniu.

---

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Medium KNX: | TP256 |
| Pobór prądu KNX: | 8 do 14 mA |
| Przyłącze KNX: | Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny |
| Klasa ochronności: | III |
| Głębokość montażu: | 19 mm |
| Temperatura otoczenia: | od -5 °C do +45 °C |
| Względna wilgotność powietrza: | 5 do 95% (bez kondensacji) |

---

**Wskazówki**

- Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
- Zdolność do aktualizacji.
- Projektowanie i uruchamianie urządzenia od ETS 5 w wersji 5.7.7 lub ETS 6 w wersji 6.3 (zalecane).

---

**Zakres dostawy**

- W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

---

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.