GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Aktor grzewczy Basic 6x do KNX



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 Urządzenie modułowe	2114 00	1		4010337018414

Właściwości

- Aktor grzewczy do przełączania siłowników zaworu termostatycznego do ogrzewania lub sufitów chłodzących.
- Sterowanie za pomocą 1-bitowych lub 1-bajtowych telegramów wartości nastawczych.
- W przypadku 1-bajtowych wartości nastawczych wyjścia są sterowane przez modulację szerokości impulsów (PWM).
- Sterowanie siłownikami o charakterystyce „w stanie bezprądowym rozwarty” lub „w stanie bezprądowym zwarty”.
- Siłowniki mogą być sterowane napięciem znamionowym 24 V lub 230 V.
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, odporny na zwarcie.
- Ochrona standardowa.
- Komunikat zwrotny przez magistralę np. w przypadku przeciążenia i zwarcia.
- Przełączanie pompy obiegu grzewczego (funkcja standardowa).
- Pasywny zbiorczy komunikat zwrotny przyłączonych napędów zaworów.

Dane techniczne

Medium KNX:	TP256
Wyjścia:	6
Rodzaj styku:	triak
Pobór mocy:	maks. 1 W
Napięcie znamionowe:	AC 24/230 V, 50/60 Hz
Prąd łączeniowy:	5 do 160 mA
Prąd załączeniowy:	maks. 1,5 A (2 s)
Liczba napędów na wyjście - Napędy AC 230 V: - Napędy AC 24 V:	 4 2
Przekrój przyłącza:	maks. 4 mm²

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Wskazówki

- Do wszystkich wejść należy przyłączać zawory o tym samym napięciu roboczym.
- Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
- Montaż na szynie montażowej.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP):	4

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.